

# Bruk av overvåker - instruks

## 1. Hensikt og omfang

Instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet – konsernprosedyre.

Instruksen gjelder ved planlagt bruk av overvåker iht. FSE §12 ved anleggsområde jernbane.

## 2. Beskrivelse

Instruksen beskriver hvilke krav som gjelder ved planlagt bruk av overvåker for å ivareta elsikkerheten på arbeidssted definert som «anleggsområde jernbane».

Planlagt bruk av overvåker skal godkjennes av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig Bane NOR SF.

Søknad om tillatelse til å bruke overvåker skal oversendes [driftsleder@banenor.no](mailto:driftsleder@banenor.no), minimum 2 uker før arbeidets oppstart.

### 2.1. Ansvar og myndighet

- Overvåker skal for hver arbeidsøkt/skift utpekes av en leder for elsikkerhet (LFS)
- Utpeking skal dokumenteres
  - Dette kan gjøres ved bruk av kvitteringsliste i denne instruks eller tilsvarende
- En LFS kan maksimalt utpeke 2 overvåkere
- Enhver LFS som har utpekt overvåker(e) skal selv være tilstede i anleggsområdet.

### 2.2. Krav til overvåker

Personell som skal kunne utpekes som overvåker skal:

- Ha gyldig elsikkerhetskort med bemyndigelse minst 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak (2432) eller LFS ved bruk av løfteredskap (2436)
- Delta sammen med LFS på oppstartssamtale før arbeidets oppstart, iht. STY-601050
- Kunne kommunisere med LFS og arbeidslaget, uten bruk av tolk

### 2.3. Oppgavebeskrivelse

Ved utførelse av arbeidsoppdraget som overvåker, skal vedkommende:

- Overvåke etablerte sikkerhetstiltak og påse at arbeidslaget følger instruksjoner
- Stanse arbeider dersom vedkommende mener at krav til elsikkerheten ikke blir fulgt å kontakte LFS for videre vurdering
- Signere på kvitteringsliste

Den som er utpekt som overvåker skal ikke bære vest markert med «Leder for elsikkerhet».

**2.4. Kvitteringsliste for utpeking av overvåker.**

LFS (navn og elsikkerhetskort nr.):	Overvåker (navn og elsikkerhetskort nr.):	Fra (dato/tid):	Km fra-til:	Til (dato/tid):	Merknad:	Elsikkerhetsplan:

## 2.5. Referanseliste

Dokumenttittel	Dato
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSE)	FOR-2006-04-28-458.
Elsikkerhet - konsernprosedyre	STY-605227
Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - prosedyre	STY-601050

## 3. Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
011	01.12.2023	Oppdatering av roller og ansvar iht. organisasjonsendring.