

2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak - instruks

1. Hensikt og omfang

Instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - konsernprosedyre.

Instruksen gjelder for den som utøver funksjonen «2. Person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak» i eller nær ved Bane NORs høyspenningsanlegg.

2. Beskrivelse

Instruksen skal bidra til at 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak har forståelse for sitt ansvar for å ivareta elsikkerheten på arbeidstedet.

Bemyndigelse som 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak, kode 2432 gjøres i form av elsikkerhetskort.

2.1. Ansvar og myndighet

Det er ved arbeid i eller nær ved høyspenningsanlegg, og ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak krav i FSE §12 at det skal være to personer tilstede.

Kravet i FSE kan fravikes dersom en risikovurdering viser at det ikke innebærer økt risiko for den som skal utføre arbeidet.

2. person sitt ansvar er å:

- Være kjent med Bane NORs varslings- og rapporteringsrutiner
- Sette seg inn i, holde seg oppdatert og overholde de til enhver tid gjeldene bestemmelser inntatt i lov, forskrift og Bane NORs instruks
- Sette seg inn i gjeldene elsikkerhetsplan sammen med LFS
- Påse at LFS etablerer og avvikler sikkerhetstiltak på en tilfredsstillende måte og i henhold til lov, forskrift og Bane NORs instruks
- Varsle dersom sikkerhetstiltak ikke blir tilfredsstillende etablert eller avviklet
- Inneha kompetanse til å yte hjelp ved en ulykkessituasjon

2.2. Krav til 2. person

Bane NOR stiller krav til at 2.person skal:

- Være oppdatert i, og overholde, de til enhver tid gjeldende og relevante krav i forskrifter, trafikregler for jernbanenettet (TJN), STY-dokumenter og E-sirkulærer
- Være kjent med det anlegget det skal arbeides på og kunne varsle/rapportere i henhold til Bane NORs varslings- og rapporteringsrutiner
- Kjenne til at de er underlagt Jernbanelovens § 3a og 3b om ruspåvirkning og pliktmessig avhold

2.3. Oppgavebeskrivelse.

2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak har som hovedoppgave å sikre at sikkerhetstiltak ved etablering og avvikling blir tilfredsstillende utført i henhold til gjeldene elsikkerhetsplan.

2 person skal:

- Være kjent med Bane NORs varslings- og rapporteringsrutiner samt inneha tilstrekkelig kompetanse til å yte hjelp ved en ulykkessituasjon
- Påse at LFS etablerer og avvikler sikkerhetstiltak på en tilfredsstillende måte og i henhold til lov, forskrift og Bane NORs instruks

2.4. Tilbakekalling av bemyndigelse

Bemyndigelse kan tilbakekalles ved:

- Brudd på arbeidsmiljøloven § 10 om arbeidstid
- Brudd på jernbanelovens § 3a og 3b om ruspåvirkning og pliktmessig avhold
- Beviste brudd på lover, forskrifter og Bane NORs regelverk som er av betydning for tjenesten eller om han/hun ellers ikke oppfyller vilkårene for å være LFS eller forøvrig ikke anses skikket

2.5. Referanseliste

Dokument	Referanse
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)	LOV-2005-06-17-62
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)	FOR-2006-04-28-458
Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur – prosedyre	STY-601050
Leder for elsikkerhet - instruks	STY-600985

3. Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
004	12.04.2024	Oppdatering uten endring