

## Rapport fra risikovurdering - mal

Denne malen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - Konsernprosedyre  
STY-602367 Rapport fra risikovurdering, revisjon 007.

Elektroinstallatør		Installasjon	
Firma/Navn:		Anleggsnr.:	
Kontaktperson:		Målernr.:	
Adresse:		Dato nyinstallasjon:	
Postnr./Sted:		Dato sist endret:	
Telefon:		<b>Viktig: Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldene regelverk.</b>	
Epost:			

Ordre		Prosjekt	
Ordrenummer:		Prosjektnummer:	

Anleggsadresse		
Sted/km:		
Adresse:		
Postnr./Sted:		

Anlegg - kontaktperson							
<input type="checkbox"/>	Eier	<input type="checkbox"/>	Bruker	<input type="checkbox"/>	Annet	Telefon:	
Navn:					E-post:		

Rapportens omfang				
<input type="checkbox"/>	Hele anlegget	<input type="checkbox"/>	Anleggsdel:	

Sjekkpunkter				
Anleggssikkerhet	Ja	Nei	IR	Kommentar
Skal oppdraget planlegges og utføres iht. gjeldene standard NEK 400?				
Er de ytre påvirkningene for installasjonen vurdert iht. gjeldene standard NEK 400?				
Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal benyttes til?				
Har du nødvendige opplysninger om nytt og eventuelt eksisterende utstyr?				
Er det vurdert egnet fordelingsystem?				
Er effektbehov vurdert?				
Har du vurdert type overspenningsbeskyttelse?				
Kan du se bort fra risiko forbundet med lys- og varmeutstyr med høy overflatetemperatur?				
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utvendige kabelanlegg i luft og/eller jord?				
Skal arbeidet utføres uten inngrep i eksisterende installasjon?				
Har du kartlagt at eksisterende anlegg ikke har feil/mangler som er forskriftsstridige eller som kan ha innvirkning på den nye installasjonen?				
Har du sikret at nyinstallasjonen ikke svekker eksisterende anleggets sikkerhet eller funksjonalitet?				
Er installasjonen vurdert med hensyn til EMC?				
Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?				
Vil installasjonen bli berørt av krav i Teknisk Regelverk?				
Skal anlegget bygges innenfor sone for kontaktledning?				
Er det utført jordingsplan for anlegget?				

Kompetanse	Ja	Nei	IR	Kommentar
Har personalet som skal utføre installasjonen tilstrekkelig og riktig kompetanse?				
Eventuelt				
Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle opplysninger som har betydning for denne risikovurderingen ?				
Informasjon				
Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til grunn?				

**Anleggsbeskrivelse / spesielle – og/eller eventuelle forhold:**

Installatør / bemyndiget person:		Eier / brukers representant:	
Navn:		Navn:	
Dato:		Dato:	
Signatur:		Signatur:	