

## Rapport fra sluttkontroll - mal

Denne malen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - Konsernprosedyre  
STY-602376 Rapport fra sluttkontroll, revisjon 007.

Elektroinstallatør		Installasjon	
Firma/Navn:		Anleggsnr.:	
Kontaktperson:		Målernr.:	
Adresse:		Dato nyinstallasjon:	
Postnr./Sted:		Dato sist endret:	
Telefon:		<b>Viktig: Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldene regelverk.</b>	
Epost:			

Ordre		Prosjekt	
Ordrenummer:		Prosjektnummer:	

Anleggsadresse		
Sted/km:		
Adresse:		
Postnr./Sted:		

Anlegg - kontaktperson							
<input type="checkbox"/>	Eier	<input type="checkbox"/>	Bruker	<input type="checkbox"/>	Annet	Telefon:	
Navn:					E-post:		

Rapportens omfang				
<input type="checkbox"/>	Hele anlegget	<input type="checkbox"/>	Anleggsdel:	

Risikovurdering	Ja	Nei	IR	Kommentar
Foreligger det en rapport fra risikovurdering av anlegget?				

**Styringssystem**

<b>Visuell kontroll</b>	<b>Ja</b>	<b>Nei</b>	<b>IR</b>	<b>Kommentar</b>
Er utstyret montert iht. monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevd?				
Er kabler og utstyr betryggende festet?				
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?				
Er jordelektroder og utjevningforbindelser utført iht. prosjektert underlag?				
Er alle gjennomføringer i brannskiller tettet?				
Er kabeltversnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?				
Er effektbrytere/motorvernbytere riktig justert?				
Er effektbrytere riktig valgt i forhold til type og utløserstrøm?				
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?				
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?				
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?				
Er anlegget tilstrekkelig merket?				
Er alle tilkoblinger riktig utført?				
Er skjult varme/lys dokumentert og eier informert?				
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?				
Er det montert nødvendige overspenningsvern?				
Er advarselstekster montert?				
Er nødvendig dokumentasjon/ informasjon/ vedlikeholds dokumentasjon overlevert eier/bruker?				

Måling / prøving	Ja	Nei	IR	Kommentar
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?				
Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?				
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? (Angi metode og verdi).				
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?				
Er spenningsfall kontrollert?				
Er anlegget funksjonstestet og funnet i orden?				
Er det foretatt polaritetskontroll?				
Er arbeid/montasje utført iht. Teknisk Regelverk?				
Er jording/utjevning gjort iht. Teknisk Regelverk?				
Er endringene sendt til Banedata/Maximo for registrering?				
Er sikringskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert?				

**Anleggsbeskrivelse / spesielle – og/eller eventuelle forhold:**

<b>Installatør / bemyndiget person:</b>		<b>Eier / brukers representant:</b>	
Navn:		Navn:	
Dato:		Dato:	
Signatur:		Signatur:	