

# Håndtering av elulykker i Bane NOR - instruks

## 1. Hensikt og omfang

Denne instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - konsernprosedyre.

Instruksen gjelder den formelle håndtering av elulykker, varsling, registrering, rapportering og oppfølging.

## 2. Beskrivelse

Instruksen gjelder hendelser som medfører strømstøt, strømgjennomgang, lysbue og mer alvorlige hendelser som kan oppstå ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.

Instruksen beskriver hvordan slike hendelser skal håndteres iht. forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

### 2.1. Ansvar og myndighet

Alle som arbeider i Bane NORs elektriske anlegg, er ansvarlig for å melde fra om situasjoner som under andre forutsetninger kunne medført personskader, og ulykker som medfører personskader.

Sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig er myndighetskontakt mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Bane NOR og skal varsles ved alle hendelser i Bane NORs anlegg som har medført strømstøt, strømgjennomgang og/eller lysbue.

Det skal videre avklares hvem som melder saken videre til DSB.

Ulykker skal registreres i Synergi for videre oppfølging, ved registrering skal potensiell konsekvens vurderes opp mot ulykken. Ved ulykker som medfører personskade (strømstøt, strømulykke o.l.) skal det registreres faktisk konsekvens.

### 2.2. Dersom ulykken er ute

Dersom det skjer en ulykke med elektrisk strøm, skal vedkommende oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart. Medisinsk hjelp er definert som fastlege eller legevakt.

### 2.3. Rapportering

Alle ulykker og uhell forårsaket av strøm/lysue, samt skader på anlegg eller eiendom forårsaket av elektrisitet, skal varsles til sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig og registreres i Synergi.

Alvorlige ulykker skal i tillegg meldes per. telefon til DSB på 334 12 500 (Sentralbord) eller DSB sin vakttelefon 482 12 000.

### Hvem rapporterer og hvordan

Eier/driver av et elektriske anlegg er iht. forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) ansvarlig for å snarest melde til tilsynsmyndigheter (DSB) ved personskader eller større materielle skader som er forårsaket direkte eller indirekte av elektriske anlegg.

Oppdragsgiver/prosjektleder/personalleder skal sørge for at sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig er informert om hendelsen. Varsling skal skje via telefon, se kontakliste på Elkraftportalen.

### 2.4. Oppfølging etter hendelsen

Oppdragsgiver/prosjektleder/personalleder er ansvarlig for at alle skader og tilløp til skader følges opp slik at man kan finne årsak og sørge for læring slik at man hindrer nye hendelser.

Når årsaken til hendelsen er vurdert iht. STY-604636 Håndtering av avvik og uønskede hendelser - konsernprosedyre og dokumentert, skal dette registreres på saken i Synergi, videre skal gjennomføres en oppfølgingssamtale med involverte parter.

## 2.5. Referanser og henvisninger

Dokument tittel	Ref.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)	FOR-2006-04-28-458
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)	FOR-2005-12-20-1626
Elsikkerhet - konsernprosedyre	STY-605227
Håndtering av avvik og uønskede hendelser – konsernprosedyre	STY-604636

## 3. Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
000	21.08.2024	Etablert